

BENAMING VAN DE KRINGEN.**KAST 1** (kelderberging)

1	Verliesstroom algemeen. (Alle Borden)	4p 63A. 300mA.
2	Verliesstroom vocht.	4p 40A. 30mA.
3	Licht klas 6' LJ. En L3A.	16 A.
4	Licht Klas Mieke en Katrien.	16 A.
5	Licht berging en kot gasmeter.	16 A.
6	Voeding bord 2.	4p 32A.
7	Stopkontakten pc klas 6' LJ en L3A.	20 A.
8	Stopkontakten 6' LJ en L3A.	20 A.
9	Stopkontakten aan meterkast.	20 A.
10	Brandcentrale.	16 A.
11		20 A.
12	Stopkontakten pc klas Katrien.	20 A.
13	Stopkontakten pc klas Mieke.	20 A.
14	Rookluiken gang.	16 A.
15	Stopkontakten klas Mieke en Katrien.	20 A.
16	Voeding bord 3.	4p 32A.
17	Stopkontakten keuken.	20 A.
18		
19		
20		
21	Meerpolig stopkontakt aan meterkast.	4p 32A.
22	Stopkontakt buiten.	20 A.
23	Licht speelplaats.	16 A.
24	Stopkontakten keuken.	20 A.
25	Stopkontakten keuken.	20 A.
26	Reserve.	20 A.
27	Voeding bord 5 (nieuw gebouw)	4p 40A.